WODA UZDATNIONA
086-01-999-040-01

WALCZAK

ROZTWÓR AMONIAKU
086-01-999-020-01

Rezerwowe króćce SNCR

POWIETRZE DO PALNIKA I CHŁODZĄCE

OLEJ DO PALNIKA

POWIETRZE DO PALNIKA I CHŁODZĄCE

OLEJ DO PALNIKA

ODPADY
GOSPODARKA ODPADAMI

PAROWNIK 1
PAROWNIK 2
PRZEGRZEWACZ 3
PRZEGRZEWACZ 2
PRZEGRZEWACZ 1.2
PRZEGRZEWACZ 1.1
PODGRZEWACZ WODY (EKONOMIZER) 1-3

ZAWÓR REGULACYJNY, PODGRZEW WALCZAKA
086-01-999-023-01

DO SYSTEMU OCZYSZCZANIA SPALIN
086-01-999-022-01

URZĄDZENIA STRZEPUJĄCE

Z SYSTEMU POWIETRZA SPRĘŻONEGO
086-01-999-014-01

LEJ ZASYPOWY

PALNIK 1
PALNIK 2

Powietrze wtórne Kotłownia

POPYCHACZ

STEROWANIE POPYCHACZA

TOR 2

STACJA HYDRAULICZNA

KOMORA SPALANIA

RUSZT

ZSYP ŻUŻLA

Zasuwa

Powietrze pierwotne KOTŁOWNIA

Powietrze pierwotne Bunkier odpadów / hala rozład. GOSPODARKA ODPADAMI

LUVO

KONDENSAT / MASZYNOWNIA
086-01-999-041-01

PARA ŚREDNIOPRĘŻNA / MASZYNOWNIA
086-01-999-041-01

WODA TECHNOLOGICZNA
086-01-999-012-01/
WODA Z PLACU SKŁAD. ŻUŻLA

WODA DO PLACU SKŁAD. ŻUŻLA

PRZENOŚNIK ODŻUŻLACZA

ODŻUŻLACZ

ŻUŻEL

Przenośnik
086-01-999-028-01

AWARYJNE USUWANIE ŻUŻLA - POJEMNIK

AWARYJNE USUWANIE POPIOLU – POJEMNIK

ROZDRABNIACZ

ZBIORNIK

PRZENOŚNIK PNEUMATYCZNY

SYSTEM TRANSPORTU PNEUMATYCZNEGO

Z SYSTEMU POWIETRZA SPRĘŻONEGO
086-01-999-014-01

SILOS POPIOLU

01	Aktualizacja schematu; poziomy rezerwowe SNCR, adres syg pom temperatury	2013-05-24	A.Kolarczyk		T.Dobrzycki	
00	Pierwsze wydanie	2013-04-05	A.Kolarczyk		T.Dobrzycki	
Rewizja	Opis zmiany	Data	Projektował	Podpis	Sprawdził	Podpis

RAFAKO — Dział: TK7 — Główny projektant: J.Mirosław — Kierownik pracowni: W.Stogniew — Nr rysunku: E002L1-032027B — Rew.: 01

Mostostal Warszawa — RAFAKO SPÓŁKA AKCYJNA — ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie SP z o.o.

Inwestor: ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9
Projekt: 86-P-12 Mostostal Warszawa - Spalarnia Szczecin
Temat opracowania: Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego
Tytuł opracowania: Projekt Technologiczny - ZTUO SZCZECIN
Zespół: Branża Technologiczno-Energetyczna

	Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektował:	A.Kolarczyk	——	2013-04-05	
Opracował:	A.Kolarczyk	——	2013-04-05	
Sprawdził:	T.Dobrzycki	——	2013-04-05	

SCHAMAT P&ID
POWIETRZE SPALINY
KOCIOŁ LINIA1

Stadium	Podziałka	Numer KKS
PP	1:1	
Masa [kg]	Materiał	Numer tomu i zeszytu
--	-	

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz.U.Nr 34/82 poz.234 wraz z późniejszymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie możliwe jest za pisemną zgodą MOSTOSTAL Warszawa S.A., RAFAKO S.A., POLTERON Firma Inżynieryjna Sp. z o.o.

Nr rysunku: 086-01-999-027-01-01 — Arkusz: 1/1

polteron

POLTERON Firma Inżynieryjna Spółka z o. o. 30-709 Kraków ul. Stoczniowców 3

FORMAT A1