

L.p.	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Charakterystyka
23	łańcuch z powiększonym oczkiem	szL	3	stal nierdzewna (PEWAG)
22	pomost	szL	1	stal nierdzewna
21	skrzynka uliczna do zasuw	szL	3	-
20	trzcień teleskopowy	szL	3	L=1.6m
19	dyfuzor	szL	1	symetryczny 304,00x2,00/608,00x4,00 stal nierdzewna
18	tuleja	szL	1	800 PP
17	uszczelnienie	szL	1	GP-SR Integra
16	dyfuzor	szL	3	asymetryczny 254,00x2,00/304,00x2,00 stal nierdzewna
15	dopływ ścieków	szL	1	800PP
14	kołnierz normowy	szL	1	DN600 stal nierdzewna
13	przepust kablowy	szL	1	O110PVC
12	tuleja przejściowa	szL	2	stal nierdzewna
11	drabina	szL	1	stal nierdzewna L=7,00m
10	szafa sterownicza	szL	1	Ekotechnologie
9	wentylacja grawitacyjna	szL	1	O110PVC
8	właz	szL	1	stal nierdzewna
7	górny łącznik przewodnic	szL	3	Sulzer
6	zasuwa odcinająca	szL	3	DN 300 Jafar
5	zawór zwrotny kulowy	szL	3	DN 300 Jafar
4	rurociąg wewnętrzny	kpl.	3	304,00x2,00 stal nierdzewna
3	przewodnica	kpl.	3	60,3x2,0 stal nierdzewna L=6,50m
2	słopa sprzęgająca	szL	3	Sulzer
1	pompa załapialna	szL	3	Sulzer XFP250J CB2 P2=18,5kW

EKOTECHNOLOGIE GRYGIER JĘDRASZAK

SPÓŁKA JAWNA

62-002 Suchy Las, ul. Klonowa 16, tel./fax. 061 221 74 25, +48 519 15 30 70, +48 502 186 173

nazwa:

Pompownia PDb
ZTUO Szczecin

sporządził:

Wojciech Mankiewicz



Data: 2017-07-27

L.p.	Wyszczególnienie	Charakterystyka
13	kołnierz normowy	DN600
12	dyfuzor	symetryczny 304,00/608,00 stal nierdzewna
11	tuleja	stal nierdzewna
10	przewodnica jednorurowa	60,3x2,0 stal nierdzewna
9	górny łącznik przewodnic	Sulzer
8	trzebień do zasuwy	stal nierdzewna 20x20x2
7	nasada płucząca	stal nierdzewna
6	zasuwa	DN 300 Jafar
5	zawór zwrotny	DN 300 Jafar
4	rurociąg wewnętrzny	stal nierdzewna 304,00 x 2,00
3	złącze RK	Jafar
2	stopa sprzęgająca	Sulzer
1	pompa zatapialna	XFP250J CB2 PE 185/6 P=18,5kW

EKOTECHNOLOGIE GRYGIER JĘDRASZAK
SPÓŁKA JAWNA

62-002 Suchy Las, ul. Klonowa 16, tel./fax. 061 221 74 25, +48 519 15 30 70, +48 502 186 173

nazwa:	Pompownia PDb ZTUO Szczecin Rysunek złożeniowy orurowania	Data: 2017-07-27
sporządził:	Wojciech Mankiewicz	



L.p.	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Charakterystyka
20	rzępie	szt.	1	250x250x200
19	kolnierz normowy DN200	szt.	1	PEHD (po stronie zamawiającego)
18	zawór zwrotny klapowy	szt.	2	Tehaco
17	wyłącznik pływakowy	szt.	4	Tecnoplastic
16	studzienka DN1000	szt.	1	PVC (po stronie zamawiającego)
15	przepust kablowy	szt.	1	110 PVC
14	szafa sterownicza	szt.	1	Ekotechnologie
13	wentylacja	szt.	1	Ø110PVC
12	właz 1200x1900	szt.	1	stal nierdzewna 1.4301
11	drabina	szt.	1	stal nierdzewna 1.4301
10	zasuwa nożowa DN100	szt.	2	Tehaco
9	reukcja symetryczna	szt.	2	60.3x2.00 / 28.00x1.5
8	zasuwa nożowa DN50	szt.	2	Tehaco
7	rurociąg wewnętrzny	kpl.	1	60.3 x 2.00 stal nierdzewna 1.4539
6	złącze RK DN50	szt.	1	Jafar
5	podest betonowy	szt.	1	1200x1900x170
4	pompa	kpl.	2	Sulzer SNS 1-25
3	redukcja asymetryczna	szt.	1	204.00x2.00 / 104.00x2.00 stal nierdzewna 1.4539
2	rura DN200	szt.	1	PEHD (po stronie zamawiającego)
1	dopływ ścieku	szt.	1	160 PVC (po stronie zamawiającego)

EKOTECHNOLOGIE GRYGIER JĘDRASZAK SPÓŁKA JAWNA 62-002 Suchy Las, ul. Klonowa 16, tel./fax. 061 221 74 25, +48 519 15 30 70, +48 502 186 173		
nazwa:	Pompownia ścieków technologicznych Pdt ZTUO Szczecin	Data: 2017-09-29
sporządził:	Wojciech Mankiewicz	